

Реле контроля уровня жидкости ADC-0311

Инструкция по установке и эксплуатации

Назначение устройства

Устройство предназначено для контроля уровня жидкости в резервуарах, накопительных емкостях, отстойниках и т.п. при условии, что электропроводность рабочей жидкости достаточно велика.

Контроль уровня жидкости осуществляется при помощи кондуктометрических датчиков, которые устанавливаются пользователем на контрольных отметках. Датчики являются самостоятельными изделиями и не входят в комплект поставки.

Допускается использование датчиков с другим принципом работы (например, поплавковые), если выход датчика имеет тип «сухой контакт».

Устройство позволяет осуществлять контроль уровня и управлять оборудованием при помощи встроенного реле.

Таблица 1. Технические характеристики.

Напряжение питания устройства (сеть 50 Гц)	В	110 – 265
Максимальное коммутируемое напряжение	В	250
Допустимое сопротивление жидкости между датчиками	кОм	0 - 100
Напряжение на датчике (переменное 10 Гц)	В	3
Ток через датчики, не более	мА	0.1
Диапазон рабочих температур	С	-5 ... +45
Степень защиты		IP20
Относительная влажность	%	20 - 80
Габаритные размеры (Д*Ш*В)	мм	95*53*66
Вес, не более	г	140

Схема включения и монтаж




Рис.1. Схема подключения.

Важно! Для дополнительной защиты от поражения электрическим током при неисправности обязательно использование устрой-

ства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА в цепи питания устройства.

Подключение должно выполняться квалифицированным электриком.

Назначение клемм

~220V - питание устройства (фазный провод).

0 - питание устройства (нулевой провод).

K1.1 - клемма контактавстроенного реле.

L0 - клемма для подключения датчика L0. При использовании емкости из металла в качестве L0 можно использовать корпус емкости.

L⁻ - клемма для подключения датчика L⁻.

L₋ - клемма для подключения датчика L₋.

Максимальное коммутируемое напряжение для встроенного реле - 250VAC. Максимальная коммутируемая мощность - 0.5 кВт. Для управления более мощным двигателем необходимо использовать магнитный пускатель.

Схема подключения с использованием 3-х кондуктометрических датчиков приведена на рис.1. Для правильной работы устройства необходимо установить датчик L0 в самой нижней части сосуда. Датчик L₋ устанавливается выше L0 на высоте нижнего допустимого уровня жидкости. Датчик L⁻ устанавливается L⁻ на высоте верхнего допустимого уровня жидкости. При погружении датчика L₋ (или L⁻) в жидкость сопротивление между парой датчиков L0 - L₋ (или L0 - L⁻) уменьшается и устройство определяет, что уровень жидкости достиг соответствующей отметки.

Вместо кондуктометрических датчиков можно использовать датчики с другим принципом работы при условии, что последние имеют выход типа «сухой контакт». При замене один контакт датчика подключается к клемме L0 устройства, второй - к клемме для заменяемого электрода (L₋ или L⁻).

Установка датчика L0 необходима только в том случае, если используется хотя бы один из датчиков L₋, L⁻ кондуктометрического типа.

Работа устройства

По умолчанию экран устройства отображает основное меню (см. табл. 2). На дисплей выводится текущее состояние встроенного реле. Индикация P⁻ означает, что контакты реле замкнуты (насос включен). Индикация P₋ означает, что контакты реле разомкнуты (насос выключен). Если жидкость находится на уровне датчика L₋ или выше - светится индикатор 4 (см. табл. 2). Если жидкость находится на уровне датчика L⁻ или выше - дополнительно светится индикатор 2. Если устройство ведет отсчет времени задержки - на экран выводится остаток времени в секундах.

Таблица 2. Основное меню устройства.

	1 - Индикация текущего состояния реле. P ⁻ - контакты реле замкнуты, P ₋ - разомкнуты.
	2 - Индикация состояния L ⁻ .
	3 - Индикация остатка времени до переключения при отсчете задержки.
	4 - Индикация состояния L ₋ .
	5 - «Выход». Возврат в основное меню.
	6 - «-/t ₋ ». Нажатие переводит прибор в меню установки задержки t ₋ .
	7 - «+/t ⁻ ». Нажатие переводит прибор в меню установки задержки t ⁻ .
	6,7 - Одновременное нажатие переводит прибор в меню выбора режима работы.

Режимы работы устройства

Устройство может работать в следующих режимах:

1 - Режим откачивания. В этом режиме устройство включает насос после достижения жидкостью датчика верхнего уровня L⁻. Включение производится с задержкой t⁻ (от 1 до 990 секунд). Задержка позволяет избежать ложных включений насоса при случайном попадании жидко-

сти на датчик (например, брызг). Откачивание жидкости происходит до осушения датчика нижнего уровня L_- . Отключение насоса происходит с задержкой t_- (от 1 до 990 секунд).

2 - Режим докачивания. В этом режиме устройство включает насос при осушении датчика нижнего уровня L_- . Включение насоса происходит с задержкой t_- . Насос отключается при достижении жидкостью датчика верхнего уровня L_+ . Отключение насоса происходит с задержкой t_+ .

Настройка устройства

Перед началом эксплуатации необходимо выполнить настройку устройства.

Для настройки устройства необходимо выбрать режим работы устройства, настроить чувствительность датчиков и установить задержки включения/выключения насоса.

Выбор режима работы

Меню выбора режима работы вызывается из основного меню при одновременном нажатии кнопок «-/t₋» и «+/t₊». В данном меню верхний индикатор отображает символы «-P-», а нижний индикатор - мигающее значение (см. табл. 3). Это значение определяет режим работы устройства. Нажатие кнопок «-/t₋» или «+/t₊» позволяет установить необходимый режим работы. При отсутствии действий в течении 60 секунд или нажатии кнопки «Выход», устройство возвращается в основное меню.

Таблица 3. Меню выбора режима работы.

	<p>1 - Режим работы. 2 - Символическое обозначение режима работы.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Настройка чувствительности датчиков

Меню настройки чувствительности датчиков вызывается из меню выбора режима работы при одновременном нажатии кнопок «-/t₋» и «+/t₊». В данном меню на дисплей выводится перечень датчиков уровня (L_+ , L_-) (см. табл. 4). Цифры в правом столбце - текущее значение чувствительности соответствующего датчика. Нажатие кнопок «-/t₋» или «+/t₊» позволяет редактировать значение, которое в данный момент мигает. Одновременное нажатие кнопок «-/t₋» и «+/t₊» позволяет перейти к редактированию чувствительности следующего датчика. При нажатии кнопки «Выход», устройство возвращается в меню выбора режима работы. При отсутствии действий в течении 60 секунд устройство переходит в основное меню.

Таблица 4. Меню настройки чувствительности датчиков.

	<p>1 - Чувствительность датчика L_+. 2 - Индикатор состояние датчика L_+. 3 - Чувствительность датчика L_-. 4 - Индикатор состояние датчика L_-.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Важно. Для правильной настройки чувствительности необходимо сначала наполнить емкость жидкостью так, чтобы верхний датчик L_+ был погружен в жидкость. Диапазон значений чувствительности датчика - от 0 (самая низкая чувствительность) до 9 (самая высокая чувствительность). В меню настройки чувствительности датчиков установите требуемое значение для L_+ . Чувствительность необходимо увеличивать до уверенного срабатывания датчика (лучше с небольшим запасом). На срабатывание датчика указывает загорание точки индикатора. Не стоит устанавливать чувствительность намного больше необходимой. Это может привести к ложным срабатываниям датчика в сухом состоянии.

Далее необходимо уменьшить уровень так, чтобы только датчик L_- был погружен в жидкость и повторить все действия по на-

стройке чувствительности уже для L_- .


Если в качестве кондуктометрического датчика используется датчик иного типа, следует установить чувствительность датчика 0.

С правильно настроенными значениями чувствительности индикаторы датчиков должны загораться, если жидкость достигает уровня соответствующего датчика. При осушении датчиков индикаторы должны гаснуть.

Настройка задержки включения насоса t₊

Меню настройки задержки включения насоса вызывается из основного меню при нажатии кнопки «+/t₊». В данном меню верхний индикатор отображает символы «t₊» а нижний индикатор - мигающее значение (см. табл. 5). Это значение определяет текущее значение задержки t₊ в секундах. Редактировать значение можно нажатиями кнопок «-/t₋» или «+/t₊». При отсутствии действий в течении 60 секунд или нажатии кнопки «Выход», устройство возвращается в основное меню.


Таблица 5. Меню настройки задержки включения насоса.

	<p>1 - Задержка включения насоса в секундах.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Настройка задержки выключения насоса t₋

Меню настройки задержки выключения насоса вызывается из основного меню при нажатии кнопки «-/t₋». В данном меню верхний индикатор отображает символы «t₋» а нижний индикатор - мигающее значение (см. табл. 6). Это значение определяет текущее значение задержки t₋ в секундах. Редактировать значение можно нажатиями кнопок «-/t₋» или «+/t₊». При отсутствии действий в течении 60 секунд или нажатии кнопки «Выход», устройство возвращается в основное меню.

Таблица 6. Меню настройки задержки выключения насоса.

	<p>1 - Задержка выключения насоса в секундах.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Категорически запрещается

- Проводить любые работы по монтажу (демонтажу) устройства, если на устройство подано напряжение.
- Самостоятельно вскрывать или ремонтировать устройство.
- Эксплуатировать устройство с недопустимыми значениями нагрузки, температуры и влажности.
- Эксплуатировать устройство во взрывоопасных помещениях.
- Эксплуатировать устройство в агрессивных средах с содержанием в воздухе паров кислот, щелочей и др.
- Допускать попадание в устройство влаги, посторонних предметов, насекомых.
- Управлять прибором влажными руками.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 36 месяцев.

Гарантийные обязательства прекращаются в случаях:

- наличия следов вскрытия и самостоятельного ремонта;
- наличия механических повреждений корпуса, клемм, признаках неправильного монтажа;
- наличия признаков эксплуатации прибора в условиях, не соответствующих требованиям настоящей инструкции.