



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного  
санітарного лікаря України

  
Д.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.09 2013р.

№ 05.03.02-04/ 81980

Еко-теплоносії ТМ ECONORD, SUNWAY виготовлені у відповідності ТУ У 20.5-00207190-001:2012 "Еко-теплоносії універсальний. Технічні умови"

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.59.43

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Автономні системи опалення, системи охолодження, геліо системи, сонячні колектори, системи чіллер-фанкойл.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "БІШОФІТ", Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 21, літ. "Г", код ЄДРПОУ: 36993892

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "БІШОФІТ", Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 21, літ. "Г", код ЄДРПОУ: 36993892

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

ТУ У 20.5-00207190-001:2012 "Еко-теплоносії універсальний. Технічні умови" ДСанПіН від 29.12.2012 р. № 1139 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» ДСП - 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць", "Рекомендації по применению полимерных и полимеросодержащих материалов и изделий в строительстве" М. 1992; НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме вміст в повітрі робочої зони шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК мг/м<sup>3</sup>: формальдегід - 0,5; етилбензол - 50,0; нафта - 10,0; вуглеводні - 300; масла мінеральні нафтові - 5,0; вміст в атмосферному повітрі шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК сер.доб. мг/м<sup>3</sup>: формальдегід - 0,003; етилбензол - 0,02.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;
- вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Еко-теплоносії ТМ ECONORD, SUNWAY

виготовлені у відповідності ТУ У 20.5-00207190-001:2012 "Еко-теплоносії універсальний. Технічні умови", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Згідно маркування на пакувальній тарі**  
Повинна бути етикетка на державній мові.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 10.09.2016р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Вітчизняна продукція.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Вітчизняна продукція.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)


Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 11684 від 09.09.2013р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

 О.Г.Гаврильченко