



reventon
INDUSTRIAL SOLUTIONS

Руководство по эксплуатации

ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ В СТАЛЬНОМ КОРПУСЕ СЕРИИ S

МОДЕЛИ:

REVENTON GROUP S1-3S
REVENTON GROUP S2-3S
REVENTON GROUP S3-3S
REVENTON GROUP S4-3S



Содержание

1. ВСТУПЛЕНИЕ
 - 1.1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 - 1.2. ТРАНСПОРТИРОВКА
 - 1.3. СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ
 - 1.4. ПРИМЕНЕНИЕ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ
 - 2.1. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
 - 2.2. РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
 - 2.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
3. УСТАНОВКА
 - 3.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
 - 3.2. ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН
 - 3.3. МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН
4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
 - 4.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
 - 4.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
5. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
6. АВТОМАТИКА
7. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим за покупку водяного тепловентилятора марки Reventon Group и поздравляем с удачным выбором. Рекомендуем прочитать и следовать этим инструкциям.

1.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Покупателю и пользователю тепловентилятора марки Reventon Group необходимо внимательно прочитать данное руководство и следовать рекомендациям, указанным в нём. Соблюдение рекомендаций обеспечит правильное использование и безопасность эксплуатации тепловентилятора. В случае возникновения дополнительных вопросов по данному руководству, свяжитесь непосредственно с Reventon Group Sp. z o.o. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую документацию в любое время без предварительного предупреждения. Reventon Group Sp. z o.o. не несёт ответственности за повреждения, вызванные неправильной установкой оборудования, содержанием его в ненадлежащем состоянии, и эксплуатацией несогласно предназначению. Устанавливать оборудование должен квалифицированный персонал, имеющий полномочия для монтажа оборудования такого типа. Монтажник отвечает за установку согласно данному руководству также нормам и правилам безопасности, характерным для установки такого типа оборудования. В случае неисправности оборудования, следует его отключить и связаться с сервисным центром или с производителем. Во время установки, эксплуатации, технического обслуживания следует соблюдать все требования техники безопасности.

1.2 ТРАНСПОРТИРОВКА

При получении следует проверить оборудование на наличие каких-либо повреждений. Во время транспортировки необходимо использовать соответствующие для этого инструменты. Оборудование рекомендуется переносить двумя людьми. Протокол повреждения есть неотъемлемой частью гарантии, данный протокол нужно составить и подписать в присутствии поставщика оборудования.

1.3 СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

- тепловентилятор
- руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

1.4 ПРИМЕНЕНИЕ

Воздушно-отопительные агрегаты Reventon Group серии S используются для обогрева или охлаждения таких помещений: заводы, склады, торговые центры, супермаркеты, гаражи, мастерские, теплицы, магазины, галереи, спортивные объекты. Однако тепловентиляторы не должны использоваться в агрессивных средах для алюминия, меди и стали, а также с высокой степенью пыли (более 0,3 г/м³). Устройства также не должны устанавливаться в помещениях, где они подвергаются воздействию высокой влажности или прямым воздействием воды.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

2.1 КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Корпус: изготовлен из оцинкованной листовой стали с порошковым покрытием в цвете с палитры RAL 9005.

Направляющие жалюзи: изготовлены из оцинкованной листовой стали с порошковым покрытием в цвете RAL 7048. Ручная установка жалюзи позволяет получить желаемое направление воздуха.

Теплообменник: медно-алюминиевый. Пытаясь от рабочей среды, которая циркулирует через теплообменник и отдает тепло воздуху проходящему через него. Теплообменник имеет следующие технические параметры: максимальная рабочая температура теплоносителя 120°C, максимальное рабочее давление 1,6 МПа, диаметр присоединительных патрубков 3/4". В зависимости от размера оборудования, тепловентиляторы имеют 1, 2 и 3-х рядный теплообменник.

Вентилятор осевой приточный: изготовлен из оцинкованной стали. Задача вентилятора обеспечить воздушный поток через теплообменник. Оборудование имеет однофазный трехскоростной двигатель со следующими параметрами: степень защиты двигателя IP54, номинальный ток 0,2 - 0,84 А (в зависимости от модели и режима работы). Вентилятор размером 300 мм (для S1-3S), 350 мм (для S2-3S и S3-3S) или 400 мм (для S4-3S).

Поворотный кронштейн (дополнительная опция): позволяет устанавливать оборудование в нескольких конфигурациях (в зависимости от требований) и вращение устройств в горизонтальной плоскости.

Монтажный кронштейн (дополнительная опция): прочная и долговечная конструкция, позволяет установить устройство на стене или на потолке. Можно регулировать угол наклона оборудования.

2.2 РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

- S1-3S:


- **высота (A):** 452 мм
- **длина (B):** 494 мм
- **ширина (C):** 305мм

- S2-3S и S3-3S

- **высота (A):** 552 мм
- **длина (B):** 545 мм
- **ширина (C):** 368мм

- S4-3S:

- **высота (A):** 660 мм
- **длина (B):** 696 мм
- **ширина (C):** 384 мм



2.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Код продукта	S1-3S	S2-3S	S3-3S	S4-3S
	WHS1-3S-1789	WHS2-3S-1790	WHS3-3S-1791	WHS4-3S-1787
Мощность оборудования [кВт] *	III СКОРОСТЬ 14,7 II СКОРОСТЬ 13,1 I СКОРОСТЬ 11,3	III СКОРОСТЬ 23,4 II СКОРОСТЬ 16,0 I СКОРОСТЬ 14,0	III СКОРОСТЬ 36,9 II СКОРОСТЬ 20,8 I СКОРОСТЬ 17,8	III СКОРОСТЬ 50,1 II СКОРОСТЬ 38,5 I СКОРОСТЬ 27,5
Диапазон мощности нагрева [кВт] **	1,57 – 19,5	2,1–30,8	2,92–48,8	4,17–66,2
Максимальный расход воздуха [м³/ч]	III СКОРОСТЬ 1400 II СКОРОСТЬ 1150 I СКОРОСТЬ 900	III СКОРОСТЬ 2000 II СКОРОСТЬ 1100 I СКОРОСТЬ 900	III СКОРОСТЬ 1800 II СКОРОСТЬ 850 I СКОРОСТЬ 700	III СКОРОСТЬ 3350 II СКОРОСТЬ 2250 I СКОРОСТЬ 1400
Максимальная дальность струи воздуха [м]	10	13	11	18
Количество рядов теплообменника [шт.]	1	2	3	2
Объём воды [дм³]	0,5	1,3	1,9	2
Максимальная температура теплоносителя [°C]	120	120	120	120
Максимальное рабочее давление теплоносителя [МПа]	1,6	1,6	1,6	1,6
Диаметр присоединительных патрубков ["]	3/4	3/4	3/4	3/4
Напряжение [В] / Частота [Гц]	230/50	230/50	230/50	230/50
Номинальный ток [А]	III СКОРОСТЬ 0,40 II СКОРОСТЬ 0,30 I СКОРОСТЬ 0,25	III СКОРОСТЬ 0,58 II СКОРОСТЬ 0,30 I СКОРОСТЬ 0,20	III СКОРОСТЬ 0,58 II СКОРОСТЬ 0,30 I СКОРОСТЬ 0,20	III СКОРОСТЬ 0,84 II СКОРОСТЬ 0,65 I СКОРОСТЬ 0,54
Частота вращения двигателя [об/мин]	III СКОРОСТЬ 1350 II СКОРОСТЬ 1150 I СКОРОСТЬ 900	III СКОРОСТЬ 1400 II СКОРОСТЬ 1000 I СКОРОСТЬ 680	III СКОРОСТЬ 1400 II СКОРОСТЬ 1000 I СКОРОСТЬ 680	III СКОРОСТЬ 1400 II СКОРОСТЬ 1050 I СКОРОСТЬ 750
Мощность двигателя [Вт]	III СКОРОСТЬ 85 II СКОРОСТЬ 65 I СКОРОСТЬ 55	III СКОРОСТЬ 125 II СКОРОСТЬ 75 I СКОРОСТЬ 45	III СКОРОСТЬ 125 II СКОРОСТЬ 75 I СКОРОСТЬ 45	III СКОРОСТЬ 190 II СКОРОСТЬ 150 I СКОРОСТЬ 120
Степень защиты IP двигателя [-]	54	54	54	54
Вес нетто [кг]	15	21	23	27
Уровень шума [дБ] ***	III СКОРОСТЬ 51 II СКОРОСТЬ 45 I СКОРОСТЬ 43	III СКОРОСТЬ 54 II СКОРОСТЬ 48 I СКОРОСТЬ 46	III СКОРОСТЬ 53 II СКОРОСТЬ 47 I СКОРОСТЬ 45	III СКОРОСТЬ 56 II СКОРОСТЬ 50 I СКОРОСТЬ 48

* при параметрах воды 90/70 °C и температурой воздуха на входе 0 °C

** максимальная мощность 120/90 °C, 0 °C на входе, 3 скорость // мощность мин. 40/30 °C, 20 °C на входе, 1 скорость

*** измерение на расстоянии 5 м от оборудования

Параметры	S1-3S-3 скорость 1400 м³/ч				
	120/90				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	0	5	10	15	20
Температура воздуха на входе [°C]	19,5	18,3	17,1	16,0	14,8
Мощность оборудования [кВт]	38,7	42,0	45,2	48,4	51,6
Расход воды [м³/ч]	0,57	0,54	0,51	0,47	0,44
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	12	11	10	9	7

Параметры	S1-3S-3 скорость 1400 м³/ч				
	90/70				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	0	5	10	15	20
Температура воздуха на входе [°C]	14,7	13,6	12,5	11,4	10,3
Мощность оборудования [кВт]	29,3	32,5	35,7	38,8	42,0
Расход воды [м³/ч]	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	16	14	12	10	8

Параметры	S1-3S-3 скорость 1400 м³/ч				
	80/60				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	0	5	10	15	20
Температура воздуха на входе [°C]	12,6	11,5	10,4	9,35	8,3
Мощность оборудования [кВт]	25,1	28,3	31,5	34,6	37,7
Расход воды [м³/ч]	0,55	0,51	0,46	0,41	0,36
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	12	10	9	7	6

Параметры	S1-3S-3 скорость 1400 м³/ч				
	70/50				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	0	5	10	15	20
Температура воздуха на входе [°C]	10,5	9,42	8,35	7,3	6,28
Мощность оборудования [кВт]	20,9	24,1	27,2	30,3	33,4
Расход воды [м³/ч]	0,46	0,41	0,37	0,32	0,27
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	9	7	6	5	4

Параметры	S1-3S-3 скорость 1400 м³/ч				
	50/30				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	0	5	10	15	20
Температура воздуха на входе [°C]	6,23	5,2	4,18	3,18	2,19
Мощность оборудования [кВт]	12,4	15,5	18,6	21,7	24,7
Расход воды [м³/ч]	0,27	0,23	0,18	0,14	0,1
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	4	3	2	1	1

Параметры	S1-3S-3 скорость 1400 м³/ч				
	40/30				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	0	5	10	15	20
Температура воздуха на входе [°C]	6,02	4,98	3,97	2,98	2,01
Мощность оборудования [кВт]	12,0	15,1	18,2	21,3	24,3
Расход воды [м³/ч]	0,52	0,43	0,34	0,26	0,17
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	12	9	6	3	2

Параметры	S2-3S-3 скорость 2000 м³/ч				
	120/90				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	0	5	10	15	20
Температура воздуха на входе [°C]	30,8	29,0	27,1	25,3	23,6
Мощность оборудования [кВт]	42,9	46,0	49,1	52,2	55,2
Расход воды [м³/ч]	0,91	0,86	0,8	0,75	0,7
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	7	6	6	5	4

Параметры	S2-3S-3 скорость 2000 м³/ч				
	90/70				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	0	5	10	15	20
Температура воздуха на входе [°C]	23,4	21,6	19,8	18,1	16,5
Мощность оборудования [кВт]	32,5	35,6	38,6	41,6	44,6
Расход воды [м³/ч]	1,03	0,95	0,87	0,8	0,73
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	9	8	7	6	5

Параметры	S2-3S-3 скорость 2000 м³/ч				
	80/60				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	0	5	10	15	20
Температура воздуха на входе [°C]	20,1	18,4	16,7	15,0	13,4
Мощность оборудования [кВт]	28,0	31,0	34,0	37,0	39,9
Расход воды [м³/ч]	0,88	0,81	0,73	0,66	0,59
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	7	6	5	4	3

Параметры	S2-3S-3 скорость 2000 м³/ч				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	70/50				
Температура воздуха на входе [°C]	0	5	10	15	20
Мощность оборудования [кВт]	16,9	15,2	13,5	11,8	10,2
Температура воздуха на выходе [°C]	23,4	26,5	29,4	32,4	35,3
Расход воды [м³/ч]	0,74	0,66	0,59	0,52	0,45
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	5	4	4	3	2

Параметры	S2-3S-3 скорость 2000 м³/ч				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	50/30				
Температура воздуха на входе [°C]	0	5	10	15	20
Мощность оборудования [кВт]	10,3	8,63	7,02	5,44	3,84
Температура воздуха на выходе [°C]	14,3	17,2	20,1	23,0	25,7
Расход воды [м³/ч]	0,45	0,37	0,3	0,24	0,17
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	2	2	1	1	0

Параметры	S2-3S-3 скорость 2000 м³/ч				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	40/30				
Температура воздуха на входе [°C]	0	5	10	15	20
Мощность оборудования [кВт]	9,69	8,07	6,48	4,92	3,39
Температура воздуха на выходе [°C]	13,5	16,4	19,3	22,2	25,1
Расход воды [м³/ч]	0,84	0,7	0,56	0,43	0,29
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	7	5	4	2	1

Параметры	S3-3S-3 скорость 1800 м³/ч				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	120/90				
Температура воздуха на входе [°C]	0	5	10	15	20
Мощность оборудования [кВт]	48,8	45,8	42,9	40,1	37,4
Температура воздуха на выходе [°C]	75,4	77,1	78,8	80,4	82,0
Расход воды [м³/ч]	1,44	1,35	1,27	1,18	1,1
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	15	13	12	11	9

Параметры	S3-3S-3 скорость 1800 м³/ч				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	90/70				
Температура воздуха на входе [°C]	0	5	10	15	20
Мощность оборудования [кВт]	36,9	34,1	31,3	28,7	26,1
Температура воздуха на выходе [°C]	57,0	58,6	60,2	61,8	63,3
Расход воды [м³/ч]	1,63	1,5	1,38	1,26	1,15
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	19	17	14	12	10

Параметры	S3-3S-3 скорость 1800 м³/ч				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	80/60				
Температура воздуха на входе [°C]	0	5	10	15	20
Мощность оборудования [кВт]	32,0	29,2	26,6	24,0	21,4
Температура воздуха на выходе [°C]	49,4	51,0	52,6	54,1	55,5
Расход воды [м³/ч]	1,4	1,28	1,17	1,05	0,94
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	15	13	11	9	7

Параметры	S3-3S-3 скорость 1800 м³/ч				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	70/50				
Температура воздуха на входе [°C]	0	5	10	15	20
Мощность оборудования [кВт]	27,0	24,4	21,7	19,2	16,7
Температура воздуха на выходе [°C]	41,8	43,4	44,8	46,3	47,7
Расход воды [м³/ч]	1,18	1,07	0,95	0,84	0,73
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	11	9	8	6	5

Параметры	S3-3S-3 скорость 1800 м³/ч				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	50/30				
Температура воздуха на входе [°C]	0	5	10	15	20
Мощность оборудования [кВт]	17,0	14,4	11,9	9,37	6,82
Температура воздуха на выходе [°C]	26,3	27,7	29,0	30,3	31,3
Расход воды [м³/ч]	0,74	0,63	0,52	0,41	0,3
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	5	4	3	2	1

Параметры	S3-3S-3 скорость 1800 м³/ч				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	40/30				
Температура воздуха на входе [°C]	0	5	10	15	20
Мощность оборудования [кВт]	15,5	13,0	10,5	8,13	5,73
Температура воздуха на выходе [°C]	24,0	25,5	26,9	28,3	29,5
Расход воды [м³/ч]	1,35	1,13	0,91	0,7	0,5
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	16	11	8	5	3

Параметры	S4-3S-3 скорость 3350 м³/ч				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	120/90				
Температура воздуха на входе [°C]	0	5	10	15	20
Мощность оборудования [кВт]	66,2	62,1	58,2	54,4	50,6
Температура воздуха на выходе [°C]	55,0	57,6	60,1	62,6	65,1
Расход воды [м³/ч]	1,96	1,84	1,72	1,61	1,49
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	17	15	13	12	10

Параметры	S4-3S-3 скорость 3350 м³/ч				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	90/70				
Температура воздуха на входе [°C]	0	5	10	15	20
Мощность оборудования [кВт]	50,1	46,2	42,5	38,8	35,2
Температура воздуха на выходе [°C]	41,6	44,1	46,6	49,0	51,4
Расход воды [м³/ч]	2,21	2,04	1,87	1,71	1,55
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	22	19	16	13	11

Параметры	S4-3S-3 скорость 3350 м³/ч				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	80/60				
Температура воздуха на входе [°C]	0	5	10	15	20
Мощность оборудования [кВт]	43,1	39,4	35,7	32,1	28,6
Температура воздуха на выходе [°C]	35,8	38,3	40,7	43,1	45,5
Расход воды [м³/ч]	1,9	1,73	1,57	1,41	1,26
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	17	14	12	10	8

Параметры	S4-3S-3 скорость 3350 м³/ч				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	70/50				
Температура воздуха на входе [°C]	0	5	10	15	20
Мощность оборудования [кВт]	36,2	32,5	28,9	25,4	21,9
Температура воздуха на выходе [°C]	30,0	32,4	34,9	37,2	39,5
Расход воды [м³/ч]	1,58	1,42	1,26	1,11	0,96
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	12	10	8	6	5

Параметры	S4-3S-3 скорость 3350 м³/ч				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	50/30				
Температура воздуха на входе [°C]	0	5	10	15	20
Мощность оборудования [кВт]	22,0	18,5	15,0	11,6	8,19
Температура воздуха на выходе [°C]	18,3	20,6	22,9	25,2	27,3
Расход воды [м³/ч]	0,95	0,8	0,65	0,5	0,36
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	5	4	2	2	1


Параметры	S4-3S-3 скорость 3350 м³/ч				
Температура воды на входе и на выходе [°C]	40/30				
Температура воздуха на входе [°C]	0	5	10	15	20
Мощность оборудования [кВт]	20,7	17,2	13,9	10,5	7,24
Температура воздуха на выходе [°C]	17,2	19,6	21,9	24,2	26,4
Расход воды [м³/ч]	1,8	1,49	1,2	0,91	0,63
Перепад давления в теплообменнике [кПа]	16	12	8	5	2

3. УСТАНОВКА


3.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Во время установки необходимо обеспечить свободную подачу воздуха к устройству и не ограничивать поток приточного воздуха. Ниже на рисунках показаны рекомендуемые расстояния между тепловентилятором и строительными перегородками:


a) для настенного монтажа



b) для потолочного монтажа




В случае высокой потребности на тепло, возможно установить больше оборудования в помещении. Чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха, рекомендуется соблюдать рекомендуемые интервалы между тепловентиляторами, как показано на рисунке ниже.




3.2. ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН

Воздушно-отопительные агрегаты Reventon Group серии S с помощью поворотного кронштейна могут быть установлены на потолке или стене, в зависимости от требуемого оптимального направления воздушного потока.



3.3 МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН

Тепловентиляторы можно крепить к стене или потолку с помощью монтажных кронштейнов. Они позволяют регулировать угол наклона оборудования в диапазоне 15 градусов.




4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

4.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

- провода должны быть подключены в соответствии с маркировкой на тепловентиляторе (питание снизу, возврат сверху)
- при подключении оборудования к гидравлической системе следует зафиксировать патрубки гаечным ключом.

Несоблюдение данных рекомендаций может привести к повреждению теплообменника.



- во время подключения оборудования к гидравлической системе, рекомендуется использовать фильтр
- рекомендуется установить клапаны:
 - клапан спуска воздуха в самой высокой точке гидравлической инсталляции
 - шаровой кран на входе и на выходе тепловентилятора
- установка должна быть защищена от чрезмерного увеличения давления
- рекомендуется проверить герметичность подключения к гидравлической системе перед подключением оборудования к электросети

4.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

- подключение должно выполняться квалифицированным персоналом (имеющим квалификацию, требуемую для установки электрического оборудования) на основе содержащихся схем соединений (см. пункт 7)
- электрическая установка здания должна иметь устройство защитного отключения тока
- рекомендуется проверить электросистему оборудования и автоматику перед первым подключением к электросети

5. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ

На протяжении эксплуатации оборудования следует строго соблюдать следующие меры предосторожности:

- все работы по подключению к электросети (демонтаж, ремонт и т. д.) должны проводится персоналом с соответствующими полномочиями согласно государственным нормам, касающимся подключению к электросети
- перед проверкой или заменой оборудования следует всегда отключать его от электросети
- не ограничивать и не прикрывать места входа воздуха в оборудование или выхода из него
- не устанавливать, консервировать оборудование мокрыми руками или босым
- оборудование должно быть вне досягаемости детей и животных
- оборудование не имеет защиты от замерзания. В помещении, где установлен тепловентилятор нельзя допускать снижение температуры воздуха ниже 0°C. Если такая ситуация может иметь место, следует слить воду с теплообменника

- после выключения оборудования следует обратить особое внимание на разогретые элементы тепловентилятора

- после окончания эксплуатации следует утилизировать оборудование согласно местным нормам

- рекомендуется периодически чистить оборудование (не реже двух раз в год):


- теплообменник продуть с помощью сжатого воздуха
- лопасти и защитную сетку очистить от осадков

- несоблюдение обязательств по периодической очистке может отрицательно повлиять на технические параметры устройства

- В случае неиспользования оборудования в течение длительного времени, рекомендуется его отключить от электросети

- оборудование поставляется с закрытыми направляющими жалюзями, перед запуском устройства следует приоткрыть их на 30%

- открывать направляющие жалюзи следует обеими руками, держа параллельно с двух сторон



6. АВТОМАТИКА

Использование автоматики, пред назначенной для тепловентиляторов компании Reventon Group, дает большие возможности для регулирования эффективности оборудования в различных, в зависимости от потребностей, степенях автоматизации его работы. Наше предложение включает в себя следующие устройства:

Программируемый термостат HMI

используется для управления устройствами с трехскоростными двигателями вентиляторов. Термостат автоматически контролирует работу оборудования в соответствии с установленной программой (требуемая температура воздуха). Возможность подключения внешнего температурного датчика (входит в комплект). Устройство дополнительно контролирует работу исполнительных механизмов, установленных на регулирующем клапане. Имеет коммуникационный протокол MODBUS, позволяющий интегрировать термостат с системой управления зданием BMS.



Питание / Частота: 230 В AC / 50 – 60 Гц
Максимальный ток: 5 А
Рабочая температура: 0 - 45°C
Диапазон регулировки: 5°C - 35°C
Точность регулировки: ± 0,5°C
Внешний датчик температуры: NTC 10K
Стандарт передачи данных (BMS): RS485
Размеры: 86 x 86 x 13,3 мм

3-ступенчатый регулятор скорости с термостатом HC3S

используется для управления устройствами с трехскоростными двигателями вентиляторов. Имеет регулировку скорости в три этапа, а встроенный термостат отключает устройство при достижении заданной температуры. Дополнительно к регулятору могут быть подключены дополнительные механизмы управляющих клапанов.



Питание / Частота: 230 В AC / 50 – 60 Гц
Максимальный ток: 3 А
Диапазон регулировки: 10°C - 30°C
Режим работы: непрерывный или терmostатический
Точность регуляции: <1°C
Размеры: 130 x 85 x 40 мм
Вес: 210 г
Степень защиты корпуса: IP 30

Регулятор скорости HC

предназначен для изменения скорости оборотов однофазных вентиляторов управляемых напряжением тока в промышленных вентиляционных и отопительных системах. Доступен в нескольких вариантах. Выбор подходящей версии зависит от количества устройств, которые хотим подключить к одному регулятору - общая интенсивность подключенного оборудования не может превышать максимальный ток, протекающий через регулятор



5-ступенчатая регулировка: 80-105-135-170-230 В*

Питание / Частота: 230 В AC / 50 – 60 Гц

Максимальный ток (в зависимости от версии):

3 А, 5 А, 7 А или 14 А

Предохранитель: тепловой выключатель

Вес: 2,5 кг, 4,5 кг, 5,5 кг или 10,5 кг

Степени защиты корпуса: IP 54

* для регулирования регулятора ЗА: 115-135-155-180-230 В

Клапан с сервоприводом HC 3/4" (установка на возвратном трубопроводе с теплообменника)

регулирует работу тепловентилятора, закрывая / открывая цепь рабочей жидкости.



Питание / Частота: 230 В AC / 50 – 60 Гц

Ток: <0,25 А

Максимальная рабочая температура: 60°C

Время выключения: 5-6 мин

Максимальная регулируемая высота: 3,6 мм

Степень защиты корпуса: IP 40

Модуль реле RM-16A

используется для управления приборами, у которых рабочая токовая нагрузка превышает допустимую нагрузку управляющих термостатов. При поступлении сигнала замыкает или размыкает электрическую цепь, воздействуя на работу другого устройства. Максимальный ток - не более 16 А.



Питание / Частота: 230 В AC / 50 – 60 Гц

Максимальный ток: 16 А

Входы: без напряжения NO/COM , с напряжением SL

Выходной сигнал: реле NO/COM/NC

Размеры: 47 x 47 x 20 мм

Термостат HC

регулирует работу тепловентилятора. Автоматически отключает оборудование при достижении заданной температуры.



Питание / Частота: 230 В AC / 50 – 60 Гц

Максимальный ток: 3 А

Рабочая температура: 0 - 40°C

Диапазон регулировки: 10 - 30°C

Точность регулировки: <1°C

СОВМЕСТИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРОВ СКОРОСТИ С ОБОРУДОВАНИЕМ


Модель	HC3S	HMI	HC 3,0 A	HC 5,0 A	HC 7,0 A	HC 14 A	RM- 16 A
S1-3S	7	12	7	12	17	35	40
S2-3S	5	8	5	8	12	24	27
S3-3S	5	8	5	8	12	24	27
S4-3S	3	5	3	5	8	16	19



7. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ





ЛЕГЕНДА:


1. Питание
2. Главный выключатель, выключатель максимальной токовой защиты *
3. Тепловентилятор S
4. 3-ступенчатый регулятор скорости с термостатом HC3S
- A-работа в непрерывном режиме
- B-работка в терmostатическом режиме
5. Клапан с сервоприводом HC ¾"
6. Регулятор скорости HC
7. Термостат HC
8. Программируемый термостат HMI
9. Модуль реле RM-16A
10. Датчик температуры



* Главный выключатель и предохранители не включены

















8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

I.Производитель Reventon Group Sp. z o.o. ул. Монтажова 3Б, 43-300 Бельско-Бяла, Польша, обеспечивает 24 месяца гарантии на следующую продукцию:

- водяной тепловентилятор S1-3S
- водяной тепловентилятор S2-3S
- водяной тепловентилятор S3-3S
- водяной тепловентилятор S4-3S

II. Гарантия действительна на территории ЕС, СНГ, Грузии.

III.Условия гарантии вступают в силу с момента покупки товара (дата выставления документа, подтверждающего покупку оборудования), но не позднее 30 месяцев от даты выдачи со склада Reventon Group Sp. z o.o.

IV.Неисправности, обнаруженные в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены на протяжении 14 рабочих дней. Сервис оборудования производится монтажной фирмой согласно условиям, содержащимся в гарантийном талоне. Запчасти поставляет производитель Reventon Group Sp. z o.o. в течение гарантийного срока.

V. В исключительных случаях производитель оставляет за собой право продлить срок рассмотрения гарантийного случая, особенно если дефект не имеет постоянного характера и для его определения требуется больше времени. Изготовитель должен уведомить о продлении срока до истечения 14-го дня.

VI. Гарантия не распространяется на снижение качества устройства вызванного нормальным процессом износа а также в следующих случаях:

а) механические повреждения оборудования

б) повреждения и дефекты вызванные:

- неправильным хранением или неправильной транспортировкой
- неправильным или не соответствующим данному руководству сервисом
- использованием или содержанием оборудования в ненадлежащих условиях (повышенная влажность, слишком высокая или слишком низкая температура, прямые солнечные лучи и т.п.)
- самостоятельным (выполненный пользователем или неуполномоченным лицом) ремонтом, изменением конструкции оборудования
- подключение дополнительного оборудования способом, не соответствующим технической документации
- подключением дополнительного устройства, не рекомендуемого производителем
- неправильным напряжением электросети

с) элементы оборудования, подверженные износу, в том числе изменение цвета корпуса и материалов

VII. Любые изменения к положениям Условий Гарантии, следы изменений или попытки изменений конструкции оборудования вне сервиса производителя Reventon Group Sp. z o.o., а также неосторожное использование, воздействие влаги, коррозии, окисления, выявленные во время сервиса, влечёт за собой аннулирование гарантии.

VIII. Условием выполнения сервиса является высланный на адрес производителя подписанный гарантийный талон, подтверждение покупки оборудования (ксерокопия счёта-фактуры), а также правильно заполненный рекламационный бланк.

IX. В случае несоблюдения любого из условий, данная гарантия аннулируется.

X. Вся корреспонденция, возвраты, рекламации должны быть адресованы на: Reventon Group Sp. z o.o. ул. Монтажова 3Б, 43-300 Бельско - Бяла или на адрес электронной почты :serwis@reventongroup.eu

Производитель Reventon Group Sp. z o.o. оставляет за собой право вносить изменения в техническую документацию без уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер устройства:	Адрес и место установки оборудования:
Печать и подпись монтажной фирмы:	

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ БЛАНК

Компания, заявляющая о рекламации:	Дата установки:	Адрес и место установки оборудования:
Дата и обстоятельства обнаружения неисправности:		
Компания, монтирующая оборудование:		
Серийный номер оборудования:	Дата предъявления рекламации:	
Описание неисправности:		
Имя и фамилия контактного лица, телефонный номер / e-mail адрес:		

СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН

Дата рекламации:	Подробное описание ремонта:	Печать сервиса:
Дата ремонта:		



reventon

INDUSTRIAL SOLUTIONS

volton.com.ua

