

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел. 253-94-84, 559-29-88



ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Головного державного
санітарного лікаря України

Г.Ф. Бурлак Г.Ф. Бурлак

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "05" 09. 2006 р.

№ 05.03.02-03/ 41881

Засоби для монтажу опалювальної та водопровідної мережі (згідно додатку)

(об'єкт експертизи виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Коди УКТЗЕД згідно додатку

(код ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

для монтажу опалювальної та водопровідної мережі

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фірма SANHA Kaimer GmbH&Co.KG, Im Teelbruch 80, 45219 Essen/Germany

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Фірма SANHA Kaimer GmbH&Co.KG, Im Teelbruch 80, 45219 Essen/Germany

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Дані про контракт відсутні

(дані на контракт про постачання об'єкта в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони (ГДК) при використанні флюс-засобу, а саме: свинцю та його неорганічних сполук (за свинцем) - 0,01/0,005 мг/м³ (I клас безпеки), срібла неорганічних сполук - 0,5 мг/м³, (I клас безпеки, а), олова оксиду (в перерахунку на олово)- 0,02 мг/м³ (ОБУВ); при використанні припою: свинцю та його неорганічних сполук (за свинцем) - 0,01/0,005 мг/м³ (I клас безпеки), олова оксиду (в перерахунку на олово)- 0,02 мг/м³ (ОБУВ).

Контроль за вмістом свинцю та його неорганічних сполук (за свинцем) - МВ № 5914-91, срібла неорганічних сполук (МВ №2514-87), олова оксиду (в перерахунку на олово) - МВ №4186-86 у повітрі робочої зони здійснювати згідно ГОСТ 12.1.005-88. Допустимі кількості міграції у воду ДКМ: міді - 1,0 мг/дм³, свинцю - 0,03 мг/дм³, цинку - 1,0 мг/дм³, нікелю - 0,1 мг/дм³, хрому - 0,1 мг/дм³, рівень запаху водних витяжок - не більше 1 бала, присмак - не допускається, колір та прозорість без змін згідно „Інструкції по санітарно-хімічному дослідженню изделий из полимерных и других материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве” № 4259-87”, СанПиН 42-123-4240-86 „Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения”, Інструкції № 880-71 „Інструкція по санітарно-хімічним дослідженням изделий из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні необхідно дотримуватись вимог висновку, діючих санітарних норм і правил. Використовувати засоби індивідуального захисту (шкіри, очей, органів дихання) згідно галузевих норм та ГОСТ 12.4.011-89. Утилізація на полігоні для промислових відходів у відповідності з вимогами ДсанПіН №2.2.7.029-99.

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

(критерії безпеки /показники)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби для монтажу опалювальної та водопровідної мережі (згідно додатку) за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.