



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 27.04 2012р.

№ 05.03.02-03/ 37959

Труби мідні

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 7411

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикула)

системи опалення, водопостачання, газопостачання, кондиціонування; холодильна техніка; виробництво виробів з мідних труб

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

KME Germany AG & Co. KG, Klosterstrasse 29, D-49074, Osnabruck, Deutschland, www.kme.com , Німеччина,

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

KME Germany AG & Co. KG, Німеччина, Klosterstrasse 29, D-49074, Osnabruck, Deutschland, www.kme.com

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

МУ 4259-87 Гигиенический контроль за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственн-питьевого водоснабжения: СанПиН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ: формальдегіду – 0,1 мг/дмі, метилового спирту – 0,2 мг/дмі, ізопропілового спирту – 0,1 мг/дмі, ізобутилового спирту – 0,5 мг/дмі, етилацетату-0,1; гексану -0,1 мг/дмі, гептану-0,1 мг/дмі, свинцю – 0,03 мг/дмі, міді – 1 мг/дмі, цинку – 1 мг/дмі; кадмію – 0,001.

(критерії безпеки - показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника,

вказаних у супровідній документації;

в) вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби мідні за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: 26.04.2015 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному).

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному).

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 4731 від 26.04.2012р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

 О.Г.Гаврильченко